



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>ΗΣ</sup> Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΗΛ.: 2132010432-501  
Email : promithies@1ypatt.gr

Αθήνα, 11-3-2021  
Αρ. Πρ.:11516

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ της υπ' αρ. 3/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ :** Διευκρίνιση που αφορά στην Διακήρυξη (με α/α 3/2021) Διαγωνισμού μέσω Μειοδοτικής Δημοπρασίας ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ για τις ανάγκες στέγασης του ΚΥ ΑΧΑΡΝΩΝ με προαιρετική κάλυψη και της 1<sup>ης</sup> ΤΟΜΥ Αχαρνών (εντός του κτιρίου) αρμοδιότητας της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ Αττικής - CPV: 70130000-1.

Σχετικό : Το υπ' αρ. πρ. 11382/10-3-2021 έγγραφο της Δ/σης Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ Αττικής.

Αναφορικά με την **παράγραφο 1.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ' αρ. 3/2021 Διακήρυξης** και σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Δ/σης Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ Αττικής **αντικαθίσταται ως εξής:**

**1.9 ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (Η/Ζ)**

**Θα πρέπει να είναι εγκαταστημένο Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) με σκοπό την εξασφάλιση, σε περίπτωση βλάβης της κανονικής παροχής, των απαιτούμενων φορτίων (φωτισμοί, κρίσιμα φορτία, εργαστήρια) και σε χώρους που θα υποδειχθούν από τη Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας.**

Η ανωτέρω διευκρίνιση θα αναρτηθεί για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ**

Εσωτερική Διανομή:

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Δ/ση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας